

立法會十八題

附表一

在 2008-09、2009-10 及 2010-11 年度
食水管爆裂的個案數目按 18 個區議會分區表列如下

區議會分區	2008/2009	2009/2010	2010/2011
九龍城	43	32	22
大埔	17	9	19
中西區	38	31	11
元朗	36	38	21
屯門	16	13	15
北區	21	21	11
西貢	87	23	11
沙田	52	40	34
東區	17	12	12
油尖旺	51	49	37
南區	29	30	30
荃灣	3	3	2
深水埗	56	45	24
黃大仙	30	12	5
葵青	43	23	18
離島	19	12	0
灣仔	29	21	12
觀塘	64	33	39
總數	651	447	323

(i) 在2008-09年度，暫停供水時間最長的10宗個案的有關資料表列如下：

日期及時間	地區	水管大小 (毫米)	接報後截斷 爆裂水管所 需時間 (小時)	停水時間 (小時)	有否提供臨 時供水	截斷爆喉至開 始提供臨時供 水所需時間 (小時)
14/4/2008 3:54	灣仔	300	1.10	26.00	有	2.00
26/4/2008 6:32	油尖旺	300	0.72	18.08	有	2.57
6/7/2008 22:41	東區	150	0.82	30.25	有	0.33
29/7/2008 16:39	觀塘	200	0.35	17.50	有	0
16/8/2008 2:27	觀塘	150	1.05	26.83	有	-0.05 附註(1)
31/8/2008 3:54	深水埗	200	0.52	18.33	有	0.48
3/9/2008 11:09	南區	150	0.68	18.50	有	2.67
9/9/2008 5:17	灣仔	150	1.22	17.75	有	2.50
30/10/2008 5:00	東區	150	1.50	19.25	有	0
23/12/2008 3:15	灣仔	150	1.17	21.50	有	0.67

(ii) 在2009-10年度，暫停供水時間最長的10宗個案的有關資料表列如下：

日期及時間	地區	水管大小 (毫米)	接報後截斷 爆裂水管所 需時間 (小時)	停水時間 (小時)	有否提供臨 時供水	截斷爆喉至開 始提供臨時供 水所需時間 (小時)
5/7/2009 4:56	荃灣	450	2.32	15.25	有	1.17
20/8/2009 23:42	油尖旺	400	1.30	21.68	有	1.70
29/8/2009 15:07	觀塘	250	1.30	13.58	有	1.70
28/9/2009 11:51	屯門	200	0.90	20.25	有	0.25
17/10/2009 3:38	觀塘	400	1.53	14.67	有	-0.53 附註(1)
13/11/2009 1:20	觀塘	300	1.42	14.25	有	-0.42 附註(1)
13/12/2009 1:49	油尖旺	200	0.68	16.33	有	1.32
8/1/2010 1:03	深水埗	150	1.28	26.67	有	0
13/1/2010 5:23	深水埗	150	0.78	16.08	有	1.72
8/2/2010 9:45	南區	600	1.25	44.17	有	10.00 附註(2)

(iii) 在2010-11年度，暫停供水時間最長的10宗個案的有關資料表列如下：

日期及時間	地區	水管大小 (毫米)	接報後截斷 爆裂水管所 需時間 (小時)	停水時間 (小時)	有否提供臨 時供水	截斷爆喉至開 始提供臨時供 水所需時間 (小時)
28/4/2010 23:26	南區	150	1.40	16.25	有	0
13/5/2010 2:12	中西區	150	0.55	14.82	有	2.25
12/7/2010 18:16	黃大仙	450	0.73	16.17	有	1.85
17/7/2010 2:49	東區	300	1.43	23.25	有	0
22/7/2010 20:51	屯門	150	1.48	14.92	有	0.38
8/9/2010 21:30	深水埗	300	1.25	20.92	有	0
17/9/2010 1:34	葵青	200	1.43	15.50	有	4.72
29/10/2010 3:17	西貢	250	2.22	17.25	有	1.05
26/2/2011 2:17	元朗	200	0.88	17.75	有	0.08
12/3/2011 1:34	深水埗	300	0.93	15.00	有	-0.13 附註(1)

附註(1)：在截斷爆喉前已提供了臨時供水。

附註(2)：爆裂水管為供應配水庫的水管。在維修工程初期，配水庫存量能維持正常供水。及後，因維修工程較預期困難，超出了配水庫存量能維持的時限，故有需要提供臨時供水。

水務署就處理水管爆裂工作的服務承諾及過去三年取得的成績

(甲) 在 2008/2009 及 2009/2010 年度採用的服務承諾

服務承諾		成績	
服務	目標	2008/2009	2009/2010
接報後截斷爆裂水管所需時間			
(a) 直徑 300 毫米及以下的喉管	92%於 1 小時 30 分鐘內	97%	98%
(b) 直徑 300 毫米以上至 600 毫米的喉管	92%於 2 小時 30 分鐘內	97%	100%

(乙) 在 2010/2011 年度採用的服務承諾

服務承諾		成績
服務	目標	2010/2011
接報後截斷爆裂水管所需時間		
(a) 直徑 300 毫米及以下的喉管	(i) 94%於 1 小時 30 分鐘內；及 (ii) 75%於 1 小時 15 分鐘內	(i) 99% (ii) 89%
(b) 直徑 300 毫米以上至 600 毫米的喉管	(i) 94%於 2 小時 30 分鐘內；及 (ii) 75%於 2 小時內	(i) 94% (ii) 90%

水務署就停水時間的服務承諾及過去三年取得的成績

(甲) 在 2008/2009 年度採用的服務承諾

服務承諾		成績
服務	目標	2008/2009
食水喉管爆裂最長停水時間	(i) 85%於 8 小時內 及	87%
	(ii) 95%於 12 小時內	95%

(乙) 在 2009/2010 和 2010/2011 年度採用的服務承諾

服務承諾		成績	
服務	目標	2009/2010	2010/2011
食水喉管爆裂最長停水時間	(i) 85%於 8 小時內 及	91%	92%
	(ii) 70%於 7 小時內	83%	89%

立法會十八題

附表五

水車及水箱分佈及存放地點

		水車	水箱
香港分區	北角辦事處	1	24
	銀礦灣濾水廠	0	8
	小蠔灣濾水廠	0	4
	總計	1	36

		水車	水箱
九龍分區	長沙灣辦事處	1	6
	九龍灣維修廠房	0	0
	總計	1	6*

		水車	水箱
新界東分區	九龍灣辦事處	1	6
	沙田濾水廠	0	10
	粉嶺廠房	0	6
	上水濾水廠	0	4
	將軍澳維修廠房	0	4
	北港濾水廠	0	4
	馬鞍山濾水廠	0	2
	總計	1	36

		水車	水箱
新界西分區	旺角辦事處	1	2
	葵涌廠房	0	10
	屯門廠房	0	6
	元朗廠房	0	4
	屯門濾水廠	1	2
	凹頭濾水廠	0	2
	總計	2	26

* 九龍區的水箱數目相對較少是因為九龍的供水區之間連接較佳，在緊急情況下，往往可以由其他供水區為受影響的地區供水，以維持供水服務。