

立法會問題第七條

附表一

於未來三年 (由 2011年11月 至 2014年10月) 在香港島各區議會分區所進行的更換及修復水管計劃

| 分區 | 工程詳情 | |
|-----------|-------------|------------------|
| 中西區 | 第 3 階段 | 更換及修復約 28 公里長的水管 |
| | 第 4 階段 | 更換及修復約 23 公里長的水管 |
| 東區 | 第 3 階段 | 更換及修復約 22 公里長的水管 |
| | 第 4 階段 | 更換及修復約 33 公里長的水管 |
| 南區 | 第 3 階段 | 更換及修復約 14 公里長的水管 |
| | 第 4 階段 | 更換及修復約 16 公里長的水管 |
| 灣仔 | 第 3 階段 | 更換及修復約 28 公里長的水管 |
| | 第 4 階段 | 更換及修復約 36 公里長的水管 |

附表二

**於過去三年 (由 2008-09 年度至 2010-11 年度)
在香港島各區議會分區的地下水管爆裂個案宗數**

| 分區 | 2008-09 (宗數) | 2009-10 (宗數) | 2010-11 (宗數) |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 中西區 | 76 | 54 | 19 |
| 東區 | 46 | 40 | 16 |
| 南區 | 51 | 51 | 46 |
| 灣仔 | 61 | 38 | 17 |
| 總計 | 234 | 183 | 98 |